



KONDENZACIJSKI TALNI PLINSKI KOTEL,  
BOSCH UC 8000 510 kW  
Qogr.=466 kW za režim 80/60°C,  
prislilni vlek, zaprta komora (b23p).  
Krogljna pipa s term. varovalom, DN50 -ravna

opomba: regulator tlaka nastaviti za  
območje delovanja: 2bar / 23 mbar

## DVIŽNI VODI - PLINSKA NAPELJAVA

INVESTITOR / naročnik:		IZDELJEK / lokacija:	
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Celjska cesta 37 3212 VOJNIK		KURILNICA PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Celjska cesta 37 3212 VOJNIK	
LESpro d.o.o. LJUBLJANA		Dunajska 421 1231 Ljubljana - Črnuče lespro@leespro.si mob: 041 660 888	
Podjetje za projektiranje, razvoj in inženiring plinskih sistemov		IZS 0877	
nabor risbe		št. nabor	
DVIŽNI VODI		PI-133/24	
vrsta projekta		št. projekta	
Strojne instalacije in strojna oprema			
nabor risbe		1 : 50	
funkcija		line in priključek	
odg. vodja projekta		Miroslav LAVRENČIČ, u.d.i.s.	
odg. projektant		S-0223	
sodrževac		S-0223	
vsebina risbe		št. risbe	
PLINSKA NAPELJAVA		2	